# 1. Schritt: @Remote Registernummer bereithalten!

Bei den Lieferdokumenten Ihres neuen RICOH Systems finden Sie den Fragebogen Konfigurationsbogen. An Position 2.3 finden Sie die **@Remote Registernummer**.

1	Allgemeine Daten				
1.1	Vorgangsnummer	2	1. Standort	pezogene Daten	
1.3	Hauptfirma (wird von Tantzky ausgefülit)	21	Hardware / Sc	tware / Dienstleistung	MPC 300/ex ASP E000E00000
		2.1			MIPO 3004EX ASI E333E3333
1.4	Hauptansprechpartner (wird von Tantzky ausgefüllt)	2.2	@Remote / FI	ttenmanagement	Ja
		2.3	@Remote Re	istriernummer (wird von Tantzky ausgefüllt)	RDGEBY9999999999999
1.5	Administrator abweichend vom Hauptansprechpartner?		0	( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1.6	Administrator vor Ort (Name, Telefon, E-Mail)				
1.7	Zusatzinformationen zum Gesamtvorgang				
2	1. Standortbezogene Daten				
2.1	Hardware / Software / Dienstleistung	MPC 3004	ex ASP E999E999995		
2.2	@Remote / Flottenmanagement	Ja			
2.3	@Remote Registriernummer (wird von Tantzky ausgefüllt)	<b>RIDGEBY9</b>	999999999999		
2.4	Ansprechpartner Lierferstandort (bei Abweichung von	11/2014/07/07/07	22535320730 C		
	Hauptansprechpartner)				
2.5	Ansprechpartner Lierferstandort (Name, Telefon, E-Mail)				
2.6	Lieferadresse (bei Abweichung von Hauptadresse)				
2.1	Ableiung / Standort / Etage				
2.8	Edenerolige Antererung moglich?				
2.9	Panrsuni vomanden / Sepstade / Rep. shupishanda Tormaño ador Abalishos)				
2.10	Wind an discom Standart als Sustem sustainangeman?				
2.12	Pinimahma Sudambia ( Seriangummar				
2 13	Rocknahme Tonar				
2.14	Rücknahme Tähler S/W				
2.15	Rücknahme Zähler Farbe				
2.16	Soll die Netzwerkanbindung vor Ort durch Tantzky durchgeführ werden? (Humeis: Am Liefentermin muss zwingend ein: Administrator mit entsprechenden Kennhrissen und Passwöhren erreichbar sein, um einer nerbungsfosen Installationsablauf zu gewährleisten und Zusatzkosten zu Vermeiden!)	Ja - Netzw durch Tant	erkanbindung erfolgt izky		
2.17	Bemerkungen zur Netzwerkenbindung				
7.40	Gibt es weitere Systeme?				

Bitte halten Sie diese parat. Sie wird in den folgenden Schritten benötigt, um Ihr System auf dem RICOH @Remote Server zu registrieren.

## 2. Schritt: Login Webschnittstelle

Bitte rufen Sie am PC die Webschnittstelle des Systems auf. (IP Adresse des Geräts) und melden Sie sich als Administrator an. Dazu wählen Sie "oben rechts" den Login.

ne						
			Deutsch 🔻	Umschalten	Aktualisieren	?
Status/Informationen	Gerätename	: RICOH MP C3004	Kommentar	:		
	Ort	1	Hostname	: RNP002673E	5705B	
Geratemanagement +	Bedienfeld	: Smart Operation Panel				
A Nutzliche Links						
	Alarm		Status			
	Alarm		System	Status OK		
	Nachrichten		Toner	Status OK		
	(orientent(e))		Resttonerbehält.	🔐 Status OK		
			Einzugsmagazin	皆 Kein Papie	r	
			Ausgabefach	Status OK		
				[	Details überprüfe	en

Werner Tantzky GmbH

ntellio	aente	Informations	Lösungen

Login-Anwendername: admin Login-Passwort: --leer--

Die Login-Informationen sind bei unseren Systemen zur Auslieferung gleich und können ganz leicht individuell angepasst und verwaltet werden.

# 3. Schritt: Konfiguration

Nach erfolgreicher Anmeldung wählen Sie bitte auf der linken Seite: Gerätemanagement und anschließend Konfiguration.

			Deutsch 🔻	Umschalten 🕀 Aktualisieren ?
Status/Informationen	Gerätename	: RICOH MP C3004	Kommentar	:
Gerätemanagement	Konfiguration	Mart Operation Panel	Hostname	: RNP002673E5705B
Druckjob/Gespelcherte	Adressbuch			
Datei	Zentrale Verwaltung			
Nützliche Links	Hauptschalter aus			
	Druckerjob zurücksetzen			
	Gerät zurücksetzen			
	Bildschirmüberwachung		0	
			00	
	Alarm		Status	_
	Alarm		System	Status OK
	(OElement(e))		<ul> <li>Ioner</li> <li>Reather schob ält</li> </ul>	Status OK
			<ul> <li>Resitonerbenalt.</li> <li>Einzugemagazin</li> </ul>	Status OK
			Cm2dgsmagazin     Ausgabefach	

## 4. Schritt: RC Gate einrichten

In der nun gezeigten Konfigurationsübersicht scrollen Sie bitte nach unten bis auf der rechten Seite @Remote zu sehen ist. Dort wählen Sie den Punkt **"RC Gate einrichten"**.



#### Bitte unbedingt beachten:

Bitte prüfen Sie, ob Sie einen Proxy-Server nutzen. Wenn ja, tragen Sie die entsprechenden Daten unter "RC Gate Proxy-Server" ein. Hierzu benötigen Sie die Adresse des Servers, den genutzten Port sowie evtl. benötigte Anmeldeinformationen (Benutzername/Passwort).

Darüber hinaus ist eine Prüfung der Netzwerkdaten (IP; Gateway und Subnetzmaske) unabdingbar, da hier eingetragene Fehler oft zur nicht Registrierung der Systeme führt. Die Daten finden Sie unter dem Punkt Netzwerk  $\rightarrow$  IPV4/IPV6.

	RICOH MP C2004ex Web Image Monitor	Q,   ?   i   →) Abmelden
	Einrichtung des Remote Communication Gates	() Aktualisieren
	Zurück Bestätigen	
1.	Status •Nicht programmiert     Anfragenummer : RDGEBY99999999999	
2.	Zurück Bestätigen	

Die **@Registernummer** vom Fragebogen in das Feld **Anfragenummer** eintragen und anschließend bestätigen.

## 5. Schritt: Bestätigen

Wenn die Verbindung zum Server erfolgreich war, erscheint eine Meldung, diese können Sie mit OK bestätigen. Nun öffnet sich wieder die Eingabemaske. Hier auf Programm klicken.

Wichtig: Die Nummer nicht verändern, da sonst die Registrierung nicht funktioniert!

९   ?   i   →) Abmelden ≙ द £ ⊟ Administrator
🔃 Aktualisieren 🥐

Ist dieser Schritt ebenfalls erfolgreich abgeschlossen, erscheint abermals eine Meldung, diese wieder mit OK bestätigen. Im nun angezeigten Feld kann die erfolgreich abgeschlossene Registrierung überprüft werden. Es wird dann die Anfragenummer und der Status "Registriert" angezeigt.

Home Einrichtung des Remote Communication Gates	
Einrichtung des Remote Communication Gates	
Bestätigen     Registrierung ist erfolgreich abgeschlossen.	
OK RICOH MP C2004ex Web Image Monitor	Q     ?     i     →) Abmelden       ⇒ '2     E     Administrator
Home  Einrichtung des Remote Communication Gates  Zurück	() Aktualisieren ()
Status :Registriert Anfragenummer :RDGEBY000587078349 Zurück	

# Sie haben @Remote erfolgreich auf Ihrem RICOH System eingerichtet! 🙂

Kommt es während der Einrichtung zu einem Fehler, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte leiten Sie uns unter Angabe der Seriennummer die Fehlermeldung weiter. Vielen Dank.